

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 616 6569
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о соответствии (несоответствии) продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам**

Регистрационный № 77.01.03.П.011732.07.11 Дата 27. 07. 2011 г.

На основании заявления (№, дата) 12499 11.07.2011

Организация-изготовитель

ООО "ГК РОБИТЕКС"

Адрес: 142204, Россия, Московская область, г. Серпухов, Северное шоссе, д. 16

Импортер (поставщик), получатель

ООО "ГК РОБИТЕКС"

Адрес: 142204, Россия, Московская обл., г. Серпухов, Северное шоссе, д.14, корп.1

Наименование продукции:

Лента уплотняющая диффузионная саморасширяющаяся "РОБИБАНД ПСУЛ"

Продукция изготовлена в соответствии с:

СТО 86411020-004-2008 "Лента уплотняющая диффузионная саморасширяющаяся "РОБИБАНД ПСУЛ""

Перечень документов, представленных на экспертизу:

доверенности, протокол испытаний, СТО 86411020-004-2008, копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции

вспененный эластичный материал на основе полиуретанов, предварительно сжатый и пропитанный специальным составом.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протокол ИЛЦ материалов, производств и товаров для детей при НЦЗД РАМН (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.140) № 1107-00881 ДА от 08.07.2010 г.

№ 017365

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах балл	2	2
Формальдегид мг/м3	0,0027	0,01
Фенол мг/м3	0,0011	0,003
Ацетальдегид мг/м3	0,0014	0,01
Спирт метиловый мг/м3	менее 0,005	0,5
Спирт изопропиловый мг/м3	0,008	0,2
Толуол мг/м3	менее 0,005	0,3
Этиленгликоль мг/м3	менее 0,005	0,3
Бутилацетат мг/м3	0,012	0,1

Область применения:

для устройства наружного водоизоляционного паропроницаемого слоя монтажных швов узлов примыкания светопрозрачных конструкций к стенам зданий, а также для наружной герметизации стыков панелей и других строительных элементов зданий различного назначения

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Гл II, разд.6.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция **Лента уплотняющая диффузионная саморасширяющаяся "РОБИБАНД ПСУЛ"**

соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **государственной регистрации продукции** подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач
(заместитель главного врача)



[Handwritten signature]
подпись


Мизгайлов А.В.

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Заведующий отделом
гигиены труда

Тычинин М.В.



Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]

Строкова С. Ю.