



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 616 6569  
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010  
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о соответствии (несоответствии) продукции  
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам**

Регистрационный № 77.01.03.П.011734.07.11 Дата 27.07.2011 г.

На основании заявления (№, дата) 12505 11.07.2011

Организация-изготовитель  
ООО "ГК РОБИТЕКС"  
Адрес: 142204, Россия, Московская область, г. Серпухов, Северное шоссе, д. 16

Импортер (поставщик), получатель  
ООО "ГК РОБИТЕКС"  
Адрес: 142204, Россия, Московская обл., г. Серпухов, Северное шоссе, д.14, корп.1

Наименование продукции:  
Саморасширяющаяся общестроительная уплотнительная лента "ПСУЛ"

Продукция изготовлена в соответствии с:  
СТО 86411020-005-2008 "Саморасширяющаяся общестроительная уплотнительная лента "ПСУЛ" "

Перечень документов, представленных на экспертизу:  
доверенности, протокол испытаний, СТО 86411020-005-2008, копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции  
вспененный эластичный материал на основе полиуретанов, предварительно сжатый и пропитанный специальным составом.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):  
протокол ИЛЦ материалов, производств и товаров для детей при НЦЗД РАМН(аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.140) № 1107-00880 ДА от 08.07.2011 г.

№ 017367

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах балл	2	2
Формальдегид мг/м3	0,0023	0,01
Фенол мг/м3	менее 0,001	0,003
Ацетальдегид мг/м3	0,0015	0,01
Спирт метиловый мг/м3	0,007	0,5
Спирт изопропиловый мг/м3	менее 0,005	0,2
Толуол мг/м3	менее 0,005	0,3
Этиленгликоль мг/м3	менее 0,005	0,3
Бутилацетат мг/м3	0,009	0,1

Область применения:

для устройства паро-гидроизоляции при строительстве и ремонте

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Гл II, разд.6.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция

Саморасширяющаяся общестроительная уплотнительная лента "ПСУЛ"

соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач  
(заместитель главного врача)



подпись

Мизгайлов А.В.  
Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Заведующий отделом  
гигиены труда

Тычинин М.В.



Эксперт (эксперты)

Строкова С. Ю.